

TYPGODKÄNNANDE 1267

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: AB Furhoffs Rostfria

Box 93, 541 22 Skövde, Sverige

Tel: Tel: +46 500 444 546

E-post: info@furhoffs.se

Hemsida: www.furhoffs.com

Flexibel golvbrunn

Produktbeskrivning

Flexibla golvbrunnar med vattenfyllda lås, tillverkade i rostfritt stål.

Avsedd användning

Golvbrunnar med vattenfyllda lås för konstruerade för ingjutning i betonggolv.

Omfattning

FURO 105 och FURO 113

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om ”2. Säkerhet i händelse av brand”, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Brandteknisk klass* EI 60	5:231
Avskiljande konstruktion	5:232

*Provad enligt EN 1366-3:2009 och EN 1363-1:1999

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsdatum eller annan spårbarhet till tillverkningen::

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

AB Furhoffs Rostfria

FURO 105 alt. FURO 113

Berört tillverkningsställe

(t ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Brandklass EI 60



Kiwa Certification AB

1913

TG 1267

RISE Inspection



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe:

AB Furhoffs Rostfria, 541 22 Skövde, Sverige.

Kontroll

Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **RISE Inspection**

Kontrollavtal: **210-00-0233, daterat 2023-10-30**

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning – Golvbrunn FURO105, daterad 2010-04-01 utgåva 3.

Monteringsanvisning – Golvbrunn FURO 113, daterad 2018-04-01

Bedömningsunderlag

Provningsrapport 4P08774-2 av RISE (SP).

Besiktningsrapport AO-0022085 av RISE Inspection

Bedömningsrapport 1267-2, daterad 2025-05-06 av Kiwa Certification AB

Kommentarer

-

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2025-05-15


Gällande version: 1267-2

Giltigt till: 2030-05-14

Fredrik Sandberg

Affärschef, Bygg & Energi

Kiwa Certification AB

[illegible]